

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 14/3/17

Αρ. Πρωτ.: 10626

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17

Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2132161429

Fax : 2105237254

Πληροφορίες :

E-mail : tke@moh.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου

Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών

Απαντώντας στην με αρ. 3320/9-2-2017 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Β. Οικονόμου και Ε. Κόνσολα, σχετικά με ανίχνευση μικροοργανισμών στο νερό του Γ.Ν. Ρόδου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υ2/2600/01 ΚΥΑ, ΦΕΚ 892/11-7-01, όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ/Π/ οικ. 38295/2007, ΦΕΚ 630/τ.β./26-4-07 και ΦΕΚ 986/τ.β./18-6-07 ΚΥΑ, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998) για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού:

- Υπεύθυνοι για την ύδρευση των Δήμων είναι η Δημοτική Αρχή ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση Τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων (πρώτος βαθμός ευθύνης), οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων- με τη συχνότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε συνάρτηση με την παροχή του διανεμόμενου νερού- και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.

- Οι Δ/σεις Υγείας της Π.Ε. (δεύτερος βαθμός ευθύνης) είναι οι Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή και εκτέλεση των υγειονομικών διατάξεων, καθώς και για την τήρηση των όρων της νομοθεσίας, την οργάνωση και διενέργεια προγραμμάτων ολοκληρωμένων υγειονομικών αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης. Ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού.

- Το σημείο τήρησης των παραμετρικών τιμών των παραμέτρων που παρακολουθούνται (микροβιολογικές και χημικές) είναι η βρύση του καταναλωτή. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραμετρικών τιμών στη βρύση του καταναλωτή, οι υπεύθυνοι ύδρευσης τεκμαίρεται ότι πληρούν τις υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί (π.χ. με ταυτόχρονες μετρήσεις πριν την είσοδο του νερού στο οικιακό σύστημα διανομής) ότι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών οφείλεται στο οικιακό σύστημα διανομής ή στη συντήρησή του, ενώ για τα κτίρια και τις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου το νερό παρέχεται στο κοινό, όπως στα σχολεία, τα νοσοκομεία ... υπεύθυνος είναι ο φορέας λειτουργίας τους.

Ειδικότερα για την ποιότητα του πόσιμου νερού του Γ.Ν. Ρόδου:

Όπως μας ενημέρωσε το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του εποπτικού ελέγχου που ασκεί για την ποιότητα του πόσιμου νερού, διενήργησε στις 11-11-2016 δειγματοληψία στο πόσιμο νερό του Γ.Ν. Ρόδου.

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων διαπιστώθηκε σε δυο δείγματα μικροβιολογική επιβάρυνση με PS Aeruginosa. Ενημερώθηκαν οι υπεύθυνοι του Νοσοκομείου για τις απαραίτητες επανορθωτικές ενέργειες.

Ακολούθησε στις 19-12-2016 επαναληπτική δειγματοληψία. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων, διαπιστώθηκε ότι σε ένα δείγμα εξακολουθεί η μικροβιολογική επιβάρυνση με PS Aeruginosa. Ενημερώθηκαν εκ νέου οι υπεύθυνοι του Νοσοκομείου και ταυτόχρονα δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες από το Τμήμα Περ/κής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις επανορθωτικές ενέργειες.

Στις 21-2-2017 το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προέβη σε νέα δειγματοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα των επανορθωτικών ενεργειών. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναμένονται και θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κ.κ. Β. Οικονόμου, Ε. Κόνσολα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Τμήμα Νομ. Πρωτ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.
3. Δ/νση Δημόσια Υγείας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

